TABELA DE OCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES

PONTO DESENHO (GPS GARMIN 62S)	OCORRÊNCIAS	SOLUÇÕES	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS						
			ÁREA DE RECUPERAÇÃO PISO (M2)	BOCA DE LOBO (UNID.)	SARJETA (M)	CANALETA (M)	MEIO-FIO (M)	TUBO BSTC 400MM (M)	OBS.
33	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	8,00						
35	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	2,00						
36									MUDANÇA DE PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ PARA PISO CIMENTADO.
37	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção do Lago.	-	1,00	-	11,00			Inserir dissipador.
38	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque.	-	1,00	-	15,00			Inserir dissipador.
39									Mudança do tipo de execução no piso cimentado
40	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque.	-	1,00	-	20,00			
41	Desgaste no Piso Cimentado	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	12,00	-	-	-			
42	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque. Necessita complementar o comprimento da sarjeta.		1,00	5,00	10,00			Inserir dissipador.
43	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque.		1,00	-	17,00			Inserir dissipador.
44	Trinca no Piso cimentado.	Recuperar a trinca com selante PU.	-	-	-	-			Largura do Passeio - L= 3,00m
45	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque.	-	1,00	-			3,00	
46	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção ao Bosque.	-	1,00	-			8,00	
47									
48									
49	Acúmulo de água no piso.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa.	-	1,00	-	4,00			Inserir dissipador.
50	Acúmulo de água no piso cimentado.	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local, revisando o nivelamento e inclinação.	12,00	-	-	-			
51									Mudança de piso cimentado para bloqute
52									Mudança de piso para piso cimentado.
53	Falta de pdera do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	1,00	-	-	-			
54	Falta de pdera do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50	-	-	-			
55	Falta de pdera do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50	-	-	-			
56	Saída de drenagem entupida.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa.	-	1,00	-	11,00			Inserir dissipador.
57	Saída de drenagem entupida.	Execução de caixa de passagem para a coleta de água e execução de canaleta de concreto á direção a Lagoa.	-	1,00	-	7,00			Inserir dissipador.
58	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	30,50	-	-	-			
		TOTAL (APROXIMADO)	**66,50**	**10,00**	**5,00**	**95,00**		**11,00**	

DETALHE DRENAGEM NA TRANSPOSIÇÃO DO PAVIMENTO



PLANTA



CORTE

DETALHE DRENAGEM



PLANTA

CORTE

PLANTA CHAVE



LEGENDA

1 – TODAS AS DIMENSÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – O CADASTRO DOS PONTOS FORAM REALIZADOS POR GPS GARMIN 62S PORTATIL, PORTANTO HÁ UMA MARGEM DE ERRO NA LOCAÇÃO.
3 – DETALHES: VER DESENHO CXB_PRQAG_10947_PB_DRE_DES_B319 FOLHA 3.

R05	Aprovado	23/11/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
R04	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 12.11.2020	12/11/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
R03	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 26.10.2020	20/10/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 16.10.2020	20/10/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
R01	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 24.09.2020	30/09/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
R00	Emissão inicial	11/09/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODEMGE
	DESCRIÇÃO	DATA	SOLICITADO	FEITO	APROVADO

FORZAFIX ENGENHARIA EIRELI

RT:
Washington José de Almeida CREA MG 59777

PROPRIETÁRIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ nº 29.788.219/0001-17

OBJETO:
REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG

EMPREENDIMENTO:
PARQUE DAS ÁGUAS - CAXAMBU-MG

PROJETO DRENAGEM

ETAPA:
PROJETO BÁSICO

ENTORNO DO LAGO - TABELA DE OCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES E DETALHE DE DRENAGEM

	CONTRATO:	DATA:	REV.:	FOLHA:
CXB_PRQAG_10947_PB_DRE_DES_B319_R05	10947	09/2020	R05	002/003