




TAMPA – ARRANJO  
ESC. 1:50




TAMPA  
ESC. 1:50




FUNDO  
ESC. 1:50



CORTE AA  
ESC. 1:50




CORTE BB  
ESC. 1:50



TAMPA PARA ALÇAPÃO (2X)  
ESC. 1:25

TAMPA PARA ALÇAPÃO (2X)  
ESC. 1:25

PLANTA CHAVE



LISTA DE MATERIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL	16,5	m <sup>3</sup>
2	ÁREA DE FORMA	100,0	m <sup>2</sup>

Observações:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998;

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVÇÕES EM METRO.
- 2- REALIZAR CURA ÚMIDA, POR 7 DIAS, NA ESTRUTURA DE CONCRETO.
- 3- PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, USAR PRODUTO MASTER PROTECT CR BASF (3 DEMÃOS).
- 4- AS ABERTURAS NA LAJE, PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL CONFORME DESENHO CXB-PROAG-10947-AP-HID-DES-B101.
- 5- PARA ARMAÇÃO, VER DESENHO CXB-PROAG-10947-PB-EST-EST-DES-B131.
- 6- PARA ARRANJO, VER DESENHO CXB\_PRQAG\_10947\_PB\_EST\_DES\_B101.

MATERIAIS:

- 1- CONCRETO:
  - CLASSE C-35 = fck ≥ 35 MPa AOS 28 DIAS;
  - CONSUMO DE CIMENTO ≥ 320 kg/m<sup>3</sup>;
  - FATOR ÁGUA/CIMENTO: < 0,50.
- 2- AÇO - VERGALHÃO:
  - CA-50 - fyk = 500 MPa;
  - CA-60 - fyk = 600 MPa.

R04	Aprovado			23/11/2020
R03	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 10.11.2020			12/11/2020
R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 26.10.2020			30/10/2020
R01	Em atendimento aos comentários RAT CODEMGE 24.09.2020			30/09/2020
R00	Emissão inicial			11/09/2020
REV.	DESCRIÇÃO			DATA
PROPRIETÁRIO:				
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE				
CNPJ nº 28.768.219/0001-17				
RT:				
WASHINGTON J. ALMEIDA CREANG 587770				
FORZAFIX ENGENHARIA CNPJ nº 17.630.198/0001-417				
OBJETO:				
REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO				
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG				
RESERVATÓRIO DE ÁGUA N° 2				
DISCIPLINA:				
PROJETO HIDROSSANITÁRIAS				
LOCAL:				
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG				
CONTEÚDO:				
RESERVATÓRIO DE ÁGUA - FORMA				
ARQUIVO:		DEMANDA:		DATA:
CXB_PRQAG_10947_PB_EST_DES_B130_R04		10947		09/2020
		REV:		FOLHA:
		R04		001/001